SINALIZADORES LED

SEÑALIZADORES LED

LED PILOT LIGHTS

VOYANTES LED

LED PILOTLICHT

Ref. 21361 | 21365



Ref. 45361 S | 45365 S | 45368 S



Ref. 45362 S | 45366 S



Ref. 45360 S



Ref. 45364 S



Ref. 45363 S | 45367 S



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES | EIGENSCHAFTEN

Tensão nominal de entrada Tensión nominal de entrada Input voltage Tension nominale d'entrée Eingangsspannung	Ref. 21361 | 21365 | 45361 S | 45362 S | 45365 S | 45366 S 100-240 V ~ - 50-60 Hz	Ref. 45360 S | 45363 S | 45364 S 230 V ~ - 50-60 Hz	Ref. 45367 S | 45368 S 12-24 V ≂
Luminosidade Luminosidad Lightness Luminosité Helligkeit	Ref. 45360 S L – 0,4 W	Ref. 21361 | 45361 S | 45362 S L1 – 0,2 W L2 – 0,4 W	Ref. 21365 | 45363 S | 45364 S | 45365 S | 45366 S | 45367 S | 45368 S L1 – RED - 0,4 W L2 – GREEN - 0,4 W
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement Betriebstemperatur	-10 °C – +45 °C		

Mecanismos em termoplástico técnico - material resistente, não condutor.
Mecanismos en termoplástico técnico - material resistente y no conductor.
Mechanisms in technical thermoplastic - resistant material, non-conductive.
Mécanismes en thermoplastique technique - matériau résistant, non-conducteur.
Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, thermoplastischem material, nicht leitend.

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o de los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, contacte con EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained therein without prior notice. If in doubt, contact EFAPEL

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL behält sich das Recht vor, dieses Dokument oder die darin enthaltenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte EFAPEL.

Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com

Folheto Informativo n.º 12/2024 (290 388)

MONTAGEM | MONTAJE | MOUNTING | MONTAGE | MONTAGE

mec 21



MEC Q45



*11 Type

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO | ESQUEMAS DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAMS | SCHÉMAS DE CONNEXION | SCHALTPLÄNE



Nos produtos 45363 S e 45364 S, deve ser garantido que todos parafusos dos terminais devem estar apertados no final da instalação.

En los productos 45363 S y 45364 S, se debe garantizar que todos los tornillos de los terminales estén apretados al final de la instalación.

On products 45363 S and 45364 S, it must be ensured that all terminal screws must be tightened at the end of installation.

Sur les produits 45363 S et 45364 S, il faut s'assurer que toutes les vis des bornes doivent être serrées en fin d'installation.

Bei den Produkten 45363 S und 45364 S ist darauf zu achten, dass alle Klemmschrauben am Ende der Installation festgezogen werden müssen