

MODUS 55 - RELÉ DE CONTROLO DE CORRENTE MONOFÁSICO DE 16A

RELÉ DE CONTROL DE INTENSIDAD MONOFÁSICO - 16A

CURRENT CONTROL RELAY SINGLE PHASE 16A

RELAIS DE CONTRÔLE DE COURANT MONOPHASÉE DE 16A

STROM-KONTROLLRELAIS, EINPHASIG, 16A

CARACTERÍSTICAS

- Tensão de Alimentação: 230V~
- Consumo: 34mA
- Frequência: 50/60Hz
- Saída: 1NA/NF - 16A/250V~ 4000VA
- Secção de Cabos: 0,2 - 2,5mm²
- Grau de Protecção: IP20
- Classe de Protecção: II

CARACTERÍSTICAS

- Tensión de Alimentación: 230V~
- Consumo: 34mA
- Frecuencia: 50/60Hz
- Salida: 1NA/NC - 16A/250V~ 4000VA
- Sección de Cables: 0,2 - 2,5mm²
- Grado de Protección: IP20
- Clase de Protección: II

CHARACTERISTICS

- Voltage: 230V~
- Power Consumption: 34mA
- Frequency: 50/60Hz
- Output: 1NO/NC - 16A/250V~ 4000VA
- Section of Connecting Cables: 0,2 - 2,5mm²
- Protection Index: IP20
- Protection Class: II

CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'Alimentation: 230V~
- Consommation: 34mA
- Fréquence: 50/60Hz
- Sortie: 1NO/NF - 16A/250V~ 4000VA
- Section des Câbles: 0,2 - 2,5mm²
- Indice de Protection: IP20
- Classe de Protection: II

EIGENSCHAFTEN

- Versorgungsspannung: 230V~.
- Verbrauch: 34mA.
- Frequenz: 50/60Hz.
- Ausgang: 1 Öffner/Schließer - 16A/250V~ 4000VA.
- Kabelquerschnitt: 0,2 - 2,5mm².
- Schutzklasse: IP20.
- Schutzkategorie: II.

LEGENDA | LEYENDA | LEGEND | LÉGENDE | LEGENDE

Terminais de Alimentação (L | N)
 Terminales de Alimentación (L | N)
 Input (Supply) Terminals (L | N)
 Bornes d'Alimentation (L | N)
 Einspeisung Klemmen (L | N)

Indicação da Alimentação
 Indicación de Alimentación
 Supply Indication
 Indication de l'Alimentation
 Einspeisung Anzeige


Atraso ao Desligar (OFF)
 OFF Retardo
 OFF Delay
 OFF Retard
 Verzögerung Ausschalten (OFF)

Terminais de Saída (11, 12, 14)
 Terminales de Salida (11, 12, 14)
 Output Terminals (11, 12, 14)
 Bornes de Sortie (11, 12, 14)
 Ausgangsklemmen (11, 12, 14)



Terminais de Medida (1, 2)
 Terminales de Medida (1, 2)
 Measure Terminals (1, 2)
 Bornes de Mesure (1, 2)
 Klemmen Maßnahme (1, 2)

Indicação de Corrente Excedida
 Indicación de Corriente Superado
 Indication Current Exceeded
 Indication de Courant Dépassée
 Stromanzeige Überschritten


Ajuste do Valor de Corrente (0-16A)
 Ajustar al Valor de la Corriente (0-16A)
 Adjusting Current Value (0-16A)
 Ajuster la Valeur de Courant (0-16A)
 Einstellbare Stromstärke (0-16A)




ESQUEMAS DE LIGAÇÃO | ESQUEMAS DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAMS | SCHÉMAS ÉLECTRIQUE | SCHALTPLÄNE




DIMENSÕES | DIMENCIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | MABE



ESQUEMA ELÉTRICO | ESQUEMA ELÉCTRICO | CIRCUIT DIAGRAM | SCHÉMA ÉLECTRIQUE | SCHALTPLAN



MODO DE FUNCIONAMENTO | MODO DE FUNCIONAMIENTO | OPERATING MODE | MODE DE FONCTIONNEMENT | FUNKTION



A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor póngase en contacto con EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to amend this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL behält sich das Recht vor, dieses Dokument oder die darin enthaltenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte EFAPEL.

EFAPEL®